

УТВЕРЖДАЮ:



И.В. Меркулова

« 10 » ноября 2016 г.

АКТ № 3890 АЗР / 10 / 11

периодической проверки общедомового узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) потребителя (далее – узел учета):

Договор № 35010 к

ООО « ПГУК »

(наименование потребителя)

По адресу: Степана Разина 76

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **Тепловой узел соответствует (не соответствует) ПУТЭиТ**

Диаметр трубопровода на вводе: / мм

Горячее водоснабжение; от ЦТП №; от теплообменника; отсутствует; от теплосети

На основании изложенного узел учета **допускается (не допускается)** в эксплуатацию **по системе ГВС с « 01 » октября 2016 г**

по системе отопления с « 11 » октября 2016 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата очередной поверки	Номер пломбы	Место установки	Показания прибора на 10.11.16
ВКТ-7	84011	24.01.14-18г.	01214542	ШУ	Q1= 2371 Гкал
Эмир-Прамер Ду50	50128210	22.01.14-18г.	025563	ПТС	Q2= 1643 Гкал
Эмир-Прамер Ду50	50172210	22.01.14-18г.	025562	ОТС	G1= 4.8 т/ч (м3/ч)
Эмир-Прамер Ду50	50133710	22.01.14-18г.	025564	ПХОВ	G2 = 4.7 т/ч (м3/ч)
Эмир-Прамер Ду32	3238910	23.01.14-18г.	025565	РЦ	G3 = 4.4 т/ч (м3/ч)
КТПТР-01	8634	07.10.13-17г.	030613	ПТС	G4= 4.0 т/ч (м3/ч)
КТПТР-01	8634а	07.10.13-17г.	030612	ОТС	M1= 67329 т
КТПТР-01	8648	07.10.13-17г.	030611	ПХОВ	M2= 66642 т
КТПТР-01	8648а	07.10.13-17г.	030616	РЦ	M3= 90190 т
ПД-Р	09110815	09.09.16-18г.	-----	ПТС	M4= 79634 т
ПД-Р	13012140	09.09.16-18г.	-----	ОТС	t1/t2= 76 /37 °С
					t3/t4= 76 / 64 °С
Константа преобр. расходомера подача 1л/имп Константа преобр. расходомера обратка 1л/имп Константа преобр. расходомера ГВС 1л/имп Константа преобр. расходомера циркул; 1 л/имп					Tхв= 2 °С ВНР 18595ч КС=0*288Е

Константа преобр. расходомеров проверена и занесена в тепловычислитель 1 л/имп 1 л/имп 1 л/имп 1 л/имп

Схема принципиальная прилагается (не прилагается). Схема учета № 2.
Отчет о потреблении тепловой энергии передавать на бумажном носителе с 25-28 числа
каждого месяца с подписью и печатью ответственного лица потребителя.

Перечень нежилых помещений:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Замечания:

Рекомендация:

Представитель энергоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»:

Инженер Лаврова Т.А. 719-268

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

Ответственный представитель потребителя: Инж. КИПА Кузнецов Д.В. Ку

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____