



Офисная «Самарская»
ТАО «Т Плюс»
ул. Маковского, 15,
г. Самара, 443100

Тел.: (846) 279-63-61, 332-34-35
Факс: (846) 242-43-94
info@tamara@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

УТВЕРЖДАЮ:

И.В. Меркулова

И.В. Меркулова

« ____ » _____ 20__ г.

**АКТ 8759 АЗР _____ / ____ / ____
периодической проверки общедомового узла учета тепловой энергии и
теплоносителя (горячей воды) у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) потребителя (далее – узел учета):

Договор № 35007

ООО УК «ПГУК»

(наименование потребителя)

По адресу: б-р Приморский 18 МКД

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: Тепловой узел соответствует (не соответствует) ПУТЭиТ

Диаметр трубопровода на вводе: 100

Горячее водоснабжение: из теплосети; от ЦТП №; от теплообменника; отсутствует

На основании изложенного узел учета допускается (не допускается) в эксплуатацию по системе отопления, ГВС

с « 11 » 10 _____ 2016__ г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата очередной поверки	Номер пломбы	Место установки	Показания прибора на 17.11.2016г.
ВКТ-7	111842	26.06.14-18	AZ 878025	ШУ	Q1= 3478 Гкал
Прамер ду 50	50290710	27.06.14-18	AZ 878021	ПТС	Q2= 2301 Гкал
Прамер ду 50	50470810	27.06.14-18	AZ 878022	ОТС	G1 =20,8 т/ч (м3/ч)
Прамер ду 50	50443510	27.06.14-18	025214	ХОВ	G2= 21,0 т/ч (м3/ч)
Прамер ду 32	3249910	27.06.14-18	025215	РЦ	G3= 7,4 т/ч (м3/ч)
КТПТР 01	13990	03.07.14-18	AZ 878023	ПТС	G4=6,6 т/ч(м3/ч)
КТПТР 01	13990А	03.07.14-18	AZ 878024	ОТС	M1=148823 т
КТПТР 01	13958А	03.07.14-18	036149	ХОВ	M2= 149920 т
ДКТПТР 01	13958	03.07.14-18	025219	РЦ	M3=92193 т
ПД-Р	13015423	06.10.16-20		ПТС	M4= 75302 т
ПД-Р	13016167	06.10.16-20		ОТС	t1/t2= 90/64 °С
-----					t3/t 4=90/73 °С
					T1=18464 ч T2=19439 ч
Константа преобр. расходомера подача 1 л/имп Константа преобр. расходомера обратка 1 л/имп Константа преобр. расходомера ГВС 1 л/имп Константа преобр. расходомера циркул. 1 л/имп					Tхв= 2 °С КС – 0хДВ38

Константа преобр. расходомеров проверена и занесена в тепловычислитель _____

Схема принципиальная прилагается (не прилагается). Схема учета № 3.

Отчет о потреблении тепловой энергии передавать на бумажном носителе с 25-28 числа каждого месяца с подписью и печатью ответственного лица потребителя.

Перечень нежилых помещений:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Замечания:

Рекомендация:

Представитель энергоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»:

инженер ТИ Харитонова Е.А. 71-92-73

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

Ответственный представитель потребителя: Ильяс КСРП и А Кузнецов Д.В. 100

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____