


УТВЕРЖДАЮ:



И.В. Меркулова

« 18 » 11 20 16 г.

АКТ № 4363 / 143Р-1

периодической проверки общедомового узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) потребителя (далее – узел учета):

Договор № 35216г

ООО «ЛГУК»

(наименование потребителя)

По адресу: ул. Автостроителей, 90

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: *Тепловой узел соответствует (не соответствует) ПУТЭиТ*

Диаметр трубопровода на вводе: 100/100 мм

Горячее водоснабжение: из теплосети; от ЦТП № ___; от теплообменника; отсутствует

На основании изложенного узел учета допускается (не допускается) в эксплуатацию по системе отопления, ГВС

с «01» 10.2016г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата очередной проверки	Номер пломбы	Место установки	Показания прибора 07.11.2016	
ВТД-УВ	A81E	21.11.2014-18	AZ825227	ТУ	Q1= 701,4 Гкал	
ПРЭМ Ду 32	299323	31.10.2014-18	AZ825225	ПТС	Q2= 594,6 Гкал	
ПРЭМ Ду 32	298105	31.10.2014-18	AZ825226	ОТС	G1= 3,9 т/ч (МЗ/ч)	
ПРЭМ Ду 32	303449	31.10.2014-18	CN68763	ХОВ	G2= 3,9 т/ч (МЗ/ч)	
ПРЭМ Ду 20	302414	31.10.2014-18	CN68764	РЦ	G3= 1,3 т/ч (МЗ/ч)	
КТПТР-01	13036	18.11.2014-17	CN68765	ПТС	G4= 0,5 т/ч(МЗ/ч)	
КТПТР-01	13036A	18.11.2014-17	CN68766	ОТС	M1= 22646 т	
КТПТР-01	13025	18.11.2014-17	CN68767	ХОВ	M2= 22223 т	
КТПТР-01	13025A	18.11.2014-17	030672	РЦ	M3= 22346 т	
МИДА	10310547	09.09.2016-18		ПТС	M4= 16575 т	
МИДА	10309709	09.09.2016-19		ОТС	t1/t2= 76/51 °С	
				ХОВ	t3/t4= 59/43 °С	
				РЦ	T1= ч; T2= ч.	
Константа преобр. расходомера подача					1 л/имп	Тхв= 2 °С ДП от- 31.10.2016 ГВС- 02.11.2015
Константа преобр. расходомера обратка					1 л/имп	
Константа преобр. расходомера ГВС					1 л/имп	
Константа преобр. расходомера циркул.					0,5 л/имп	

Константа преобр. расходомеров проверена и занесена в тепловычислитель

Схема принципиальная прилагается (не прилагается). Схема учета № 2
Отчет о потреблении тепловой энергии передавать на бумажном носителе с 25-28 числа
каждого месяца с подписью и печатью ответственного лица потребителя.

Перечень нежилых помещений:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Замечания:

Рекомендация:

Представитель энергоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»:

инженер ТИ Халимонова Ю.Ю. 71-92-76

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись 

Ответственный представитель потребителя: Улица КИП и А Кузнецов В.В. Куз

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____