

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента
городского хозяйства мэрии
городского округа Тольятти

В.А.Ерин

" " " 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
"ТУТС в г.Тольятти"
филиала "Самарский"
ПАО "Т Плюс"

В.А.Халев

" " " 2016г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 142/70
работы тепловых сетей Центрального района в отопительный сезон 2016-2017г.г.
(по зависимой схеме 95/70° С) со срезкой 120° С

Температура наружного воздуха	Температура подающей воды Т1	Температура обратной воды Т2	Температура после элеватора Т11
+10	75,0	51,6	59,7
+9	75,0	51,0	59,3
+8	75,0	50,4	58,9
+7	75,0	49,8	58,5
+6	75,0	49,2	58,2
+5	75,0	48,6	57,8
+4	75,0	48,1	57,4
+3	75,0	47,6	57,1
+2	75,0	47,0	56,7
+1	75,0	46,5	56,4
0	75,0	46,0	56,0
-1	75,0	45,4	55,7
-2	75,0	44,9	55,4
-3	77,3	45,8	56,8
-4	79,8	46,8	58,3
-5	82,3	47,8	59,8
-6	84,8	48,8	61,3
-7	87,3	49,8	62,8
-8	89,7	50,7	64,3
-9	92,2	51,7	65,7
-10	94,6	52,6	67,2
-11	97,0	53,5	68,7
-12	99,5	54,5	70,1
-13	101,9	55,4	71,5
-14	104,3	56,3	73,0
-15	106,7	57,2	74,4
-16	109,1	58,1	75,8
-17	111,5	59,0	77,2
-18	113,9	59,9	78,6
-19	116,2	60,7	80,0
-20	118,6	61,6	81,4
-21	120,0	61,9	82,1
-22	120,0	61,4	81,7
-23	120,0	60,8	81,4
-24	120,0	60,3	81,0
-25	120,0	59,8	80,7
-26	120,0	59,3	80,4
-27	120,0	58,8	80,0
-28	120,0	58,2	79,9
-29	120,0	57,7	79,3
-30	120,0	57,2	79,0

Заместитель главного инженера по
эксплуатации т/сетей Центрального района

В.А.Хмелевских

Начальник ПТО

И.Н.Карцева

Начальник ОДС

Е.А.Куликов