


УТВЕРЖДАЮ:

  
И.В. Меркулова  
«    »                      2016 г.

**АКТ № 5281 / 14 / 11 2016г**  
**периодической проверки общедомового узла учета тепловой энергии и**  
**теплоносителя (горячей воды) у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) потребителя (далее – узел учета):

Договор № 35218к

**ООО УК «Небо»**

(наименование потребителя)

По адресу: Приморский бульвар,42

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: *Тепловой узел соответствует (не соответствует) ПУТЭиТ*

Диаметр трубопровода на вводе: 159мм

Горячее водоснабжение: из теплосети

На основании изложенного узел учета допускается (не допускается) в эксплуатацию по системе отопления, ГВС

с 11 октября 2016г в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата очередной поверки	Номер пломбы	Место установки	Показания прибора
ВКТ-7	114047	27.06.2017	878838	ТП	Q1=1392 Гкал
Прамер ДУ-50	325762	04.08.2020	01214827	ПТС	Q2=1407 Гкал
Прамер ДУ-50	299680	04.08.2020	01214826	ОТС	G1=9,2 т/ч (м3/ч)
Прамер ДУ-65	331979	27.06.2017	01214829	ХОВ	G2=9,2 т/ч (м3/ч)
Прамер ДУ-40	312079	04.07.2017	01214828	РЦ	G3=6,8 т/ч (м3/ч)
КТСП - Н	33350-г	27.06.2017	032507	ПТС	G4=5,5 т/ч(м3/ч)
КТСП - Н	33350-х	27.06.2017	032508	ОТС	M1=39067 т
КТСП - Н	33331-г	27.06.2017	032509	ХОВ	M2=38965 т
КТСП - Н	33331-х	27.06.2017	032510	РЦ	M3=51491 т
НТ	26833	19.11.2018	-	ПТС	M4=39539 т
НТ	26889	19.11.2018	-	ОТС	t1/t2=75/4 °С
					t3/t4=71/5 °С
					ВНР -7627ч.
Константа преобр. расходомера подача-2500л/имп Константа преобр. расходомера обратка-2500л/имп Константа преобр. расходомера ГВС 5 л/имп Константа преобр. расходомера циркул. 2,5 л/имп					Tхв=2 °С КС -

Константа преобр. расходомеров проверена и занесена в тепловычислитель \_\_\_\_\_

Схема принципиальная прилагается (не прилагается). Схема учета № 2  
Отчет о потреблении тепловой энергии передавать на бумажном носителе с 25-28 числа  
каждого месяца с подписью и печатью ответственного лица потребителя.

Перечень нежилых помещений:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_

Замечания:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Рекомендация:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»:

**Инженер ТИ АЗР-1 Растегаева Т.В. тел.71-92-74**

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись \_\_\_\_\_



Ответственный представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Иван Климов Кузнецов Д. В. Куз

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись \_\_\_\_\_