

ТЕПЛОВОЙ ОТЧЕТ

За АПРЕЛЬ 2017г

Предприятие (организация) ООО "ПГУК"

Адрес: Самарская обл., г.Тольятти, б-р Приморский 42

Тип прибора учета ВКТ-7 № 114047

Схема коммерческого учета № 2

За отчетный период потреблено: **364,6** Гкал
ХОВ **1261** ТОНН

| Показания прибора учета | Единица измерения | На дату предыдущего отчета | На дату настоящего отчета | ИТОГО за отчетный период |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Тепловая энергия (всего) | Гкал | | | 364,6 |
| Тепловая энергия (отопление и вентиляция) | Гкал | 2811,0 | 3033,6 | 222,6 |
| Тепловая энергия (ГВС) | Гкал | 2025,3 | 2167,3 | 142,0 |
| Масса ХОВ по прямому трубопроводу ГВС М3 | тонн | 70534 | 74280 | 3746 |
| Масса ХОВ по обратному трубопроводу М4 | тонн | 53477 | 55962 | 2485 |
| Тотальное значение (М3 - М4) | тонн | 17057 | 18318 | 1261 |
| Даты снятия показаний | | 23.03.2017 | 23.04.2017 | 31 сутки |

Ответственный _____ директор Страхов А.Н.

Телефон _____ 20 - 10 - 18

Подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/17г.-23/04/17г.

Абонент: ООО "ПУК"

Договор N: 35008К

Адрес: Приморский 42

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Tхв= 2.00°C

Заводской номер 00114047 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х9D0A ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | M1 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|----------------|------------|----------|----|
| | °C | °C | °C | т | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.03.2017 | 74,49 | 40,99 | 33,5 | 206,64 | 168,48 | 38,16 | 5,73 | 4,54 | 6,921 | 24 | 0 | |
| 25.03.2017 | 73,74 | 40,47 | 33,27 | 203,53 | 165,69 | 37,84 | 5,74 | 4,46 | 6,771 | 24 | 0 | |
| 26.03.2017 | 75,71 | 40,98 | 34,73 | 195,67 | 159,33 | 36,34 | 5,74 | 4,47 | 6,793 | 23 | 0 | |
| 27.03.2017 | 76,95 | 41,72 | 35,23 | 209,55 | 171,51 | 38,04 | 5,77 | 4,53 | 7,38 | 24 | 0 | |
| 28.03.2017 | 76,07 | 41,51 | 34,56 | 207,89 | 169,82 | 38,07 | 5,76 | 4,53 | 7,18 | 24 | 0 | |
| 29.03.2017 | 76,82 | 42,77 | 34,05 | 223,04 | 182,93 | 40,11 | 6,25 | 5 | 7,595 | 24 | 0 | |
| 30.03.2017 | 76,69 | 42,4 | 34,29 | 222,54 | 182,16 | 40,38 | 6,4 | 5,12 | 7,628 | 24 | 0 | |
| 31.03.2017 | 79,97 | 43,46 | 36,51 | 223,46 | 182,83 | 40,63 | 6,39 | 5,19 | 8,159 | 24 | 0 | |
| 01.04.2017 | 80,95 | 43,82 | 37,13 | 234,2 | 194,77 | 39,43 | 6,26 | 5,19 | 8,697 | 24 | 0 | |
| 02.04.2017 | 75,69 | 40 | 35,69 | 208,92 | 172,89 | 36,03 | 5,67 | 4,42 | 7,455 | 24 | 0 | |
| 03.04.2017 | 72,18 | 38,28 | 33,9 | 198,43 | 162,25 | 36,18 | 5,7 | 4,43 | 6,724 | 24 | 0 | |
| 04.04.2017 | 74,42 | 38,9 | 35,52 | 199,76 | 163,22 | 36,54 | 5,74 | 4,48 | 7,093 | 24 | 0 | |
| 05.04.2017 | 73,63 | 38,5 | 35,13 | 198,16 | 161,61 | 36,55 | 5,74 | 4,47 | 6,955 | 24 | 0 | |
| 06.04.2017 | 75,44 | 39,54 | 35,9 | 203,43 | 167,17 | 36,26 | 5,77 | 4,58 | 7,298 | 24 | 0 | |
| 07.04.2017 | 76,41 | 41,24 | 35,17 | 200,33 | 178,23 | 22,1 | 5,79 | 4,74 | 7,038 | 24 | 0 | |
| 08.04.2017 | 74,84 | 42,12 | 32,72 | 213,52 | 175,75 | 37,77 | 5,8 | 4,78 | 6,98 | 24 | 0 | |
| 09.04.2017 | 74,22 | 42,28 | 31,94 | 211,28 | 173,93 | 37,35 | 5,72 | 4,7 | 6,749 | 24 | 0 | |
| 10.04.2017 | 75,17 | 42,35 | 32,82 | 210,83 | 173,27 | 37,56 | 5,76 | 4,71 | 6,92 | 24 | 0 | |
| 11.04.2017 | 75,29 | 42,81 | 32,48 | 218,88 | 181,06 | 37,82 | 5,76 | 4,85 | 7,11 | 24 | 0 | |
| 12.04.2017 | 74,25 | 43,51 | 30,74 | 232,97 | 195,27 | 37,7 | 5,65 | 5,04 | 7,158 | 24 | 0 | |
| 13.04.2017 | 74,37 | 43,98 | 30,39 | 238,51 | 206,09 | 32,42 | 5,55 | 5,12 | 7,23 | 24 | 0 | |
| 14.04.2017 | 74,83 | 45,07 | 29,76 | 251,48 | 213,81 | 37,67 | 5,54 | 5,25 | 7,48 | 24 | 0 | |
| 15.04.2017 | 74,38 | 45 | 29,38 | 248,97 | 211,39 | 37,58 | 5,57 | 5,18 | 7,316 | 24 | 0 | |
| 16.04.2017 | 71,85 | 43 | 28,85 | 236,62 | 199,21 | 37,41 | 5,59 | 4,97 | 6,823 | 24 | 0 | |
| 17.04.2017 | 74,2 | 44,37 | 29,83 | 247,29 | 209,8 | 37,49 | 5,53 | 5,13 | 7,373 | 24 | 0 | |
| 18.04.2017 | 71,78 | 42,07 | 29,71 | 225,3 | 188,19 | 37,11 | 5,56 | 4,75 | 6,689 | 24 | 0 | |
| 19.04.2017 | 71,73 | 41,09 | 30,64 | 216,35 | 179,15 | 37,2 | 5,64 | 4,66 | 6,627 | 24 | 0 | |
| 20.04.2017 | 73,52 | 42,54 | 30,98 | 233,5 | 195,52 | 37,98 | 5,99 | 5,13 | 7,23 | 24 | 0 | |
| 21.04.2017 | 73,78 | 42,16 | 31,62 | 226,53 | 189,86 | 36,67 | 5,81 | 4,94 | 7,159 | 24 | 0 | |
| 22.04.2017 | 74,36 | 41,8 | 32,56 | 217,44 | 180,6 | 36,84 | 5,61 | 4,68 | 7,079 | 24 | 0 | |
| 23.04.2017 | 72,64 | 41,64 | 31 | 223,26 | 186,13 | 37,13 | 5,63 | 4,8 | 6,922 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 6788,28 | 5641,92 | 1146,36 | | | 222,532 | 743 | 0 | |
| Средние: | 74,85 | 41,94 | 32,9 | | | | 5,77 | 4,8 | | | | |

| Дата | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 23/03/1724:00 | 74203,39 | 71009,55 | 3193,84 | 2811,075 | 10736 | 78 |
| 23/04/1724:00 | 80991,67 | 76651,47 | 4340,2 | 3033,607 | 11479 | 78 |
| Итого: | 6788,28 | 5641,92 | 1146,36 | 222,532 | 743 | 0 |

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11570ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/17г.-23/04/17г.

Абонент: ООО "ПГУК"

Договор N: 35008К

Адрес: Приморский 42

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Tжв= 2.00°C

G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.16 м3/ч

Заводской номер 00114047 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x9D0A ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | M1 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС | Qг |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----|---------------|
| | °C | °C | °C | т | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | | Гкал |
| 24.03.2017 | 73,07 | 48,81 | 24,26 | 98,5 | 58,4 | 65,81 | 40,1 | 4,7 | 4 | 4,267 | 24 | 0 | | 1,886 |
| 25.03.2017 | 70,12 | 46,89 | 23,23 | 97,85 | 50,3 | 71,56 | 47,55 | 4,7 | 4 | 4,402 | 24 | 0 | | 2,158 |
| 26.03.2017 | 73,12 | 48,54 | 24,58 | 97,07 | 50,16 | 69,02 | 46,91 | 4,7 | 4 | 4,566 | 23 | 0 | | 2,233 |
| 27.03.2017 | 73,16 | 48,66 | 24,5 | 95,45 | 54,16 | 59,21 | 41,29 | 4,7 | 4 | 4,263 | 24 | 0 | | 1,918 |
| 28.03.2017 | 73,98 | 49,17 | 24,81 | 96,81 | 57,64 | 59,24 | 39,17 | 4,7 | 4 | 4,249 | 24 | 0 | | 1,867 |
| 29.03.2017 | 72,25 | 49,76 | 22,49 | 105,31 | 60,42 | 60,19 | 44,89 | 4,7 | 4 | 4,51 | 24 | 0 | | 2,117 |
| 30.03.2017 | 73,59 | 49,45 | 24,14 | 103,28 | 63,61 | 56,72 | 39,67 | 4,7 | 4 | 4,374 | 24 | 0 | | 1,892 |
| 31.03.2017 | 78,92 | 52,64 | 26,28 | 108,3 | 71,07 | 61,92 | 37,23 | 4,7 | 4 | 4,732 | 24 | 0 | | 1,897 |
| 01.04.2017 | 74,46 | 51,16 | 23,3 | 111,16 | 66,55 | 68,83 | 44,61 | 4,7 | 4 | 4,78 | 24 | 0 | | 2,192 |
| 02.04.2017 | 66,1 | 44,88 | 21,22 | 97,34 | 45,25 | 66,62 | 52,09 | 4,7 | 4 | 4,291 | 24 | 0 | | 2,236 |
| 03.04.2017 | 72,13 | 47,48 | 24,65 | 94,42 | 53,59 | 60,31 | 40,83 | 4,7 | 4 | 4,183 | 24 | 0 | | 1,864 |
| 04.04.2017 | 74,42 | 48,6 | 25,82 | 96,38 | 56,7 | 60,46 | 39,68 | 4,7 | 4 | 4,337 | 24 | 0 | | 1,871 |
| 05.04.2017 | 73,68 | 48,08 | 25,6 | 95,53 | 53,76 | 59,68 | 41,77 | 4,7 | 4 | 4,368 | 24 | 0 | | 1,951 |
| 06.04.2017 | 75,75 | 50,51 | 25,24 | 106,29 | 66,24 | 60,93 | 40,05 | 4,7 | 4 | 4,622 | 24 | 0 | | 1,971 |
| 07.04.2017 | 76,43 | 54,66 | 21,77 | 126,07 | 89,31 | 61,32 | 36,76 | 4,7 | 4 | 4,681 | 24 | 0 | | 1,935 |
| 08.04.2017 | 74,83 | 54,1 | 20,73 | 129,15 | 87,65 | 71,53 | 41,5 | 4,7 | 4 | 4,84 | 24 | 0 | | 2,156 |
| 09.04.2017 | 74,25 | 53,78 | 20,47 | 127,53 | 83,78 | 71,56 | 43,75 | 4,7 | 4 | 4,873 | 24 | 0 | | 2,25 |
| 10.04.2017 | 75,55 | 54,05 | 21,5 | 121,27 | 83,53 | 65,6 | 37,74 | 4,7 | 4 | 4,571 | 24 | 0 | | 1,947 |
| 11.04.2017 | 75,3 | 55,67 | 19,63 | 136,44 | 99,87 | 61,22 | 36,57 | 4,7 | 4 | 4,64 | 24 | 0 | | 1,943 |
| 12.04.2017 | 74,29 | 57,03 | 17,26 | 159,09 | 122,75 | 62,35 | 36,34 | 4,7 | 4 | 4,748 | 24 | 0 | | 1,983 |
| 13.04.2017 | 74,48 | 57,34 | 17,14 | 162,85 | 122,91 | 66,85 | 39,94 | 4,7 | 4 | 5,003 | 24 | 0 | | 2,185 |
| 14.04.2017 | 74,92 | 57,55 | 17,37 | 162,53 | 125,94 | 67,37 | 36,59 | 4,7 | 4 | 4,853 | 24 | 0 | | 2,029 |
| 15.04.2017 | 74,39 | 57,4 | 16,99 | 164,24 | 120,12 | 76,37 | 44,12 | 4,7 | 4 | 5,231 | 24 | 0 | | 2,406 |
| 16.04.2017 | 72 | 54,34 | 17,66 | 147,55 | 106,47 | 66,38 | 41,08 | 4,7 | 4 | 4,754 | 24 | 0 | | 2,161 |
| 17.04.2017 | 74,23 | 56,58 | 17,65 | 157,04 | 120,21 | 63,73 | 36,83 | 4,7 | 4 | 4,779 | 24 | 0 | | 1,998 |
| 18.04.2017 | 71,85 | 52,67 | 19,18 | 129,75 | 92,23 | 59,35 | 37,52 | 4,7 | 4 | 4,389 | 24 | 0 | | 1,894 |
| 19.04.2017 | 71,74 | 51,15 | 20,59 | 116,66 | 79,37 | 60,05 | 37,29 | 4,7 | 4 | 4,232 | 24 | 0 | | 1,821 |
| 20.04.2017 | 73 | 52,89 | 20,11 | 125 | 87,23 | 58,29 | 37,77 | 4,7 | 4 | 4,433 | 24 | 0 | | 1,924 |
| 21.04.2017 | 73,33 | 52,43 | 20,9 | 122,13 | 84,79 | 62,01 | 37,34 | 4,7 | 4 | 4,433 | 24 | 0 | | 1,905 |
| 22.04.2017 | 74,43 | 52,83 | 21,6 | 122,79 | 81,65 | 67,82 | 41,14 | 4,7 | 4 | 4,742 | 24 | 0 | | 2,104 |
| 23.04.2017 | 73,06 | 52,94 | 20,12 | 132,77 | 89,79 | 68,92 | 42,98 | 4,7 | 4 | 4,858 | 24 | 0 | | 2,245 |
| Итого: | | | | 3746,55 | 2485,45 | 1991,2 | 1261,1 | | | 142,004 | 743 | 0 | | 62,939 |
| Средние: | 73,63 | 52 | 21,63 | | | | | 4,7 | 4 | | | | | |

| Дата | M1 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС | Qг |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|---------------|
| | т | т | м3 | т | Гкал | ч | ч | Гкал |
| 23/03/1724:00 | 70533,85 | 53476,61 | 29649,24 | 17057,24 | 2025,345 | 10736 | 78 | 838,164 |
| 23/04/1724:00 | 74280,4 | 55962,06 | 31640,46 | 18318,34 | 2167,349 | 11479 | 78 | 901,103 |
| Итого: | 3746,55 | 2485,45 | 1991,22 | 1261,1 | 142,004 | 743 | 0 | 62,939 |

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11570ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

