


УТВЕРЖДАЮ:


И.В. Меркулова
« ___ » _____ 20__ г.

АКТ 87560 АЗР _____ / ____ / ____
периодической проверки общедомового узла учета тепловой энергии и
теплоносителя (горячей воды) у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) потребителя (далее – узел учета):

Договор № 35214

ООО УК «Небо»

(наименование потребителя)

По адресу: пр-т Степана Разина 81 МКД

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: *Тепловой узел соответствует (не соответствует) ПУТЭиТ*

Диаметр трубопровода на вводе: 80

Горячее водоснабжение: из теплосети; от ЦТП №: от теплообменника; отсутствует

На основании изложенного узел учета допускается (не допускается) в эксплуатацию по системе отопления, ГВС

с « 11 » 10 _____ 2016__ г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата очередной поверки	Номер пломбы	Место установки	Показания прибора на 17.11.2016г.
ВТД-В	4С1Е	15.08.13-17	AZ 878030	ШУ	Q1= 123 Гкал
ПРЭМ ду 40	246199	15.08.13-17	031988	ПТС	Q2= 162 Гкал
ПРЭМ ду 40	245989	15.08.13-17	031989	ОТС	G1 =14,2 т/ч (м3/ч)
ПРЭМ ду 32	217461	05.09.13-17	031910	ХОВ	G2= 14,3 т/ч (м3/ч)
ПРЭМ ду 20	163218	31.05.16-20	AZ 878031	РЦ	G3=6,4 т/ч (м3/ч)
КТПТР 01	5059	01.06.16-20	AZ 878026	ПТС	G4=5,6 т/ч(м3/ч)
КТПТР 01	5059А	01.06.16-20	AZ 878027	ОТС	M1=13317 т
КТПТР 01	5085	01.06.16-20	AZ 878028	ХОВ	M2= 13410 т
ДКТПТР 01	5085А	01.06.16-20	AZ 878029	РЦ	M3=13743 т
Зонд-ДИ	A.00800	18.09.15-17		ПТС	M4= 12009 т
Зонд-ДИ	A.00801	18.09.15-17		ОТС	t1/t2= 75/58 °С
-----					t3/t 4=68/63 °С
					T1=24.10.16 ч
					T2=24.10.16 ч
Константа преобр. расходомера подача 0,09 м3/чГ Константа преобр. расходомера обратка0,09 м3/чГ Константа преобр. расходомера ГВС 0,612 м3/чГ Константа преобр. расходомера циркул. 0,0252 м3/чГ					Tхв= 2 °С КС –

Константа преобр. расходомеров проверена и занесена в тепловычислитель _____

Схема принципиальная прилагается (не прилагается). Схема учета № 4.
Отчет о потреблении тепловой энергии передавать на бумажном носителе с 25-28 числа
каждого месяца с подписью и печатью ответственного лица потребителя.

Перечень нежилых помещений:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Замечания:

Рекомендация:

Представитель энергоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»:

инженер ТИ Харитонова Е.А. 71-92-73

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись 

Ответственный представитель потребителя: Сиди КИПи А Курочко В Р В. Куз

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____