

**ТЕПЛОВОЙ ОТЧЕТ**За **МАРТ** 2017г

Предприятие (организация) ООО "ПГУК"

Адрес: Самарская обл., г.Тольятти, ул. Автостроителей 90

Тип прибора учета ВТД-УВ А81Е

Схема коммерческого учета № 2

За отчетный период потреблено: **92,4** Гкал  
**ХОВ** **315** тонн

Показания прибора учета	Единица измерения	На дату предыдущего отчета	На дату настоящего отчета	ИТОГО за отчетный период
Тепловая энергия (всего)	Гкал			<b>92,4</b>
Тепловая энергия (отопление и вентиляция)	Гкал	<b>998,2</b>	<b>1054,1</b>	<b>55,9</b>
Тепловая энергия (ГВС)	Гкал	<b>728,5</b>	<b>765,0</b>	<b>36,5</b>
Масса ХОВ по прямому трубопроводу ГВС М3	тонн	27004	28372	1368
Масса ХОВ по обратному трубопроводу М4	тонн	20027	21080	1053
Тотальное значение (М3 - М4)	тонн	<b>6977</b>	<b>7292</b>	<b>315</b>
Даты снятия показаний		<b>23.02.2017</b>	<b>23.02.2017</b>	<b>28 суток</b>

Ответственный директор Органдеев И.С.Телефон 20 - 10 - 18

Подпись \_\_\_\_\_



*24.03.17*

Узел\_учета\_1

Дата	ПП_ч_м_с	W_Гкал	Му_т	M1_т	M2_т	T1_град	T2_град	P1_МПа	P2_МПа	Tx_град
24.02.17г	000:00:00	1,886	-2,053	67,583	69,636	73,5	45,3	0,61543	0,46966	2
25.02.17г	000:00:00	1,781	-2,285	57,604	59,889	75,5	44,5	0,62373	0,46049	2
26.02.17г	000:00:00	2,034	-2,096	64,148	66,244	78,8	46,9	0,62467	0,45701	2
27.02.17г	000:00:00	2,284	-1,793	74,013	75,806	79,8	48,8	0,62087	0,46821	2
28.02.17г	000:00:00	1,994	-2,072	62,937	65,009	78	46,2	0,62064	0,46406	2
01.03.17г	000:00:00	2,25	-1,848	70,538	72,386	80,5	48,3	0,61828	0,46546	2
02.03.17г	000:00:00	2,097	-1,841	72,307	74,148	75,9	46,9	0,5982	0,47129	2
03.03.17г	000:00:00	1,967	-1,914	71,529	73,443	73,2	45,7	0,606	0,47881	2
04.03.17г	000:00:00	1,935	-1,983	70,864	72,847	72,8	45,4	0,60612	0,47677	2
05.03.17г	000:00:00	1,885	-2,087	66,127	68,214	73,9	45,3	0,61617	0,47095	2
06.03.17г	000:00:00	1,709	-2,238	59,618	61,856	72,7	44	0,6149	0,4728	2
07.03.17г	000:00:00	1,885	-2,024	68,973	70,997	72,8	45,5	0,61332	0,48381	2
08.03.17г	000:00:00	2,006	-1,991	68,897	70,888	75,9	46,8	0,61487	0,47552	2
09.03.17г	000:00:00	2,02	-1,928	71,174	73,102	75,1	46,7	0,61707	0,4836	2
10.03.17г	000:00:00	2,281	-1,588	77,189	78,777	78,3	48,8	0,61956	0,48689	2
11.03.17г	000:00:00	2,251	-1,659	74,795	76,454	78,9	48,8	0,6194	0,47706	2
12.03.17г	000:00:00	2,215	-1,707	73,043	74,75	78,9	48,5	0,61864	0,47335	2
13.03.17г	000:00:00	2,194	-1,751	71,269	73,02	79,4	48,5	0,61879	0,46727	2
14.03.17г	000:00:00	2,122	-1,885	67,083	68,968	80,1	48	0,62272	0,46457	2
15.03.17г	000:00:00	2,023	-1,899	61,532	63,431	80,4	47,3	0,62469	0,4575	2
16.03.17г	000:00:00	1,912	-1,986	60,676	62,662	78,4	46,5	0,62152	0,45437	2
17.03.17г	000:00:00	1,956	-1,932	66,839	68,771	76	46,6	0,61659	0,4707	2
18.03.17г	000:00:00	2,041	-1,885	70,728	72,613	75,9	47	0,6129	0,4733	2
19.03.17г	000:00:00	2,007	-1,86	72,474	74,334	74,2	46,5	0,60356	0,47102	2
20.03.17г	000:00:00	1,791	-2,118	62,797	64,915	73,7	44,6	0,61724	0,47184	2
21.03.17г	000:00:00	1,895	-2,117	62,268	64,385	76,6	45,8	0,61161	0,46286	2
22.03.17г	000:00:00	1,751	-2,077	55,767	57,844	76,5	44,9	0,5981	0,44395	2
23.03.17г	000:00:00	1,751	-2,085	56,22	58,305	76	44,8	0,59915	0,44904	2
Итого:	000:00:00	55,923	-54,702	1878,992	1933,694					

Отчет по узлу учета 1 с 00ч 24.02.17г за 28 суток

СТД N 6003A81E

Дата: 24.03.17г Время: 01:30:59

Параметр	Узел	Канал_1	Канал_2
P, МПа		0,72492	0,5799
T, град		75,3	46
Q, мЗ/ч (dP, кПа)		2,9654	2,995
G, т/ч (Qc, мЗ/ч)		2,8916	2,9651
M, т		32017,12	31869,29
Nк, Гкал/ч		0,21824	0,13682
N, Гкал/ч	0,08512		
W, Гкал	1054,151		
Gy, т/ч (Qy)	-0,07848		
Mу, т	147,836		

Текущие значения по узлу учета 1

СТД N 6003A81E

Дата: 24.03.17г Время: 01:30:34



Узел\_учета\_2

Дата	ПП_ч_м_с	W_Гкал	Му_т	M3_т	M4_т	T3_град	T4_град	Tx_град
24.02.17г	000:00:00	1,335	11,894	46,574	34,68	64,9	48,8	2
25.02.17г	000:00:00	1,24	10,737	41,455	30,718	65,7	48,6	2
26.02.17г	000:00:00	1,307	12,313	41,773	29,46	64,9	47,5	2
27.02.17г	000:00:00	1,272	10,875	46,322	35,447	64,7	48,7	2
28.02.17г	000:00:00	1,366	12,225	46,361	34,136	65	48,7	2
01.03.17г	000:00:00	1,272	11,217	44,317	33,101	65,1	48,7	2
02.03.17г	000:00:00	1,273	10,675	50,206	39,531	63,8	48,9	2
03.03.17г	000:00:00	1,331	11,748	52,096	40,347	63	48,4	2
04.03.17г	000:00:00	1,26	10,856	50,846	39,99	62,5	48,1	2
05.03.17г	000:00:00	1,508	13,962	52,55	38,588	64,5	49,3	2
06.03.17г	000:00:00	1,293	10,773	49,388	38,616	64,3	49,2	2
07.03.17г	000:00:00	1,256	10,855	49,605	38,75	62,9	48,2	2
08.03.17г	000:00:00	1,248	10,316	47,567	37,251	64,3	48,9	2
09.03.17г	000:00:00	1,37	11,715	53,09	41,375	64,1	49,4	2
10.03.17г	000:00:00	1,306	9,866	56,035	46,169	64,4	50,1	2
11.03.17г	000:00:00	1,371	11,245	55,294	44,049	64,8	50,4	2
12.03.17г	000:00:00	1,436	12,846	52,722	39,876	64,6	49,4	2
13.03.17г	000:00:00	1,271	10,842	49,589	38,748	64,2	49,4	2
14.03.17г	000:00:00	1,213	10,232	46,214	35,982	64,5	48,9	2
15.03.17г	000:00:00	1,205	10,864	42,621	31,757	64,3	48,2	2
16.03.17г	000:00:00	1,237	10,729	45,199	34,469	65	49,3	2
17.03.17г	000:00:00	1,26	9,596	52,176	42,58	65	50,3	2
18.03.17г	000:00:00	1,416	12,156	54,871	42,715	64,6	50,1	2
19.03.17г	000:00:00	1,362	12,214	54,633	42,42	62,9	49	2
20.03.17г	000:00:00	1,328	12,348	49,417	37,069	63,5	48,6	2
21.03.17г	000:00:00	1,242	10,475	46,923	36,448	64,6	49	2
22.03.17г	000:00:00	1,239	10,678	44,183	33,505	65,1	49	2
23.03.17г	000:00:00	1,254	10,684	45,594	34,91	65,2	49,6	2
Итого:	000:00:00	36,471	314,936	1367,621	1052,687			

Отчет по узлу учета 2 с 00ч 24.02.17г за 28 суток

СТД N 6003A81E

Дата: 24.03.17г Время: 01:31:13

Параметр Узел	Канал_3	Канал_4
P,МПа	0	0
T,град	52,4	50,8
Q,м3/ч (dP,кПа)	1,2337	1,1364
G,т/ч (Qc,м3/ч)	1,218	1,1226
M,т	28372,16	21080,04
Nк,Гкал/ч	0,06397	0,05713
N,Гкал/ч	0,00613	
W,Гкал	765,023	
Gy,т/ч (Qy,	0,08283	
Mу,т	7292,121	

Текущие значения по узлу учета 2

СТД N 6003A81E

Дата: 24.03.17г Время: 01:30:34

